



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
«МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(МУП «МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»)

141100, Московская область, городской округ Щёлково, город Щёлково, Свирская ул., д. 1 Тел/факс:
(496) 566-94-62

Лаборатория «Питьевая вода»

Адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Щёлково, ул. Центральная, ВЗУ №3

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 328 от 30 августа 2021г.

1. Наименование организации (заказчик): МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал»
2. Наименование образца (пробы): вода подземного водоснабжения
3. Место отбора пробы: г/о Щёлково, д. Б. Жеребцы, ВЗУ ЖК «Восточная Европа», артезианская скважина (новая), кран холодной воды
4. Шифр пробы: 376/16
5. Дата и время отбора: 26 августа 2021г. 12 час. 30 мин.
6. НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
7. Отбор проб произвел: лаборант хим./бак. анализа Жильцова О. Ю.
8. Дата и время доставки пробы в ЛПВ: 26 августа 2021г. 13 час. 30 мин.
9. Условия доставки: автотранспорт, термосумка
10. Цель исследований: контроль качества питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
11. Дата выдачи результата: 27 августа 2021г.

Результаты исследований

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
внутрилабораторный номер бактериологического отдела № 3818					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Норматив по СанПиН	Результаты исследований	НД на методы исследований
1	Количество общих колиформных бактерий (ОКБ)	КОЕ в 100 мл. воды	отсутствие	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
2	Количество термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ)	КОЕ в 100 мл. воды	отсутствие	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1 мл. воды	не более 50 КОЕ	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

Фамилия и подпись ответственного за оформление протокола

И.В. Шитикова

Начальник ЛПВ

Результаты, представленные в Протоколе, распространяются только на образцы (пробы), подвергнутые испытаниям. Передача протокола или его копий третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения начальника ЛПВ и согласования с Заказчиком не допускается



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
«МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
 (МУП «МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»)

141100, Московская область, городской округ Щёлково, город Щёлково, Свирская ул., д. 1 Тел/факс:
 (496) 566-94-62

Лаборатория «Питьевая вода»

Адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Щёлково, ул. Центральная, ВЗУ №3

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.517238

Дата включения аккредитованного лица в реестр 29.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 328 от 30 августа 2021г.

1. Наименование организации (заказчик): МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал»
2. Наименование образца (пробы): вода подземного водоснабжения
3. Место отбора пробы: г/о Щёлково, д. Б. Жеребцы, ВЗУ ЖК «Восточная Европа», артезианская скважина (новая), кран холодной воды
4. Шифр пробы: 376/16
5. Дата и время отбора: 26 августа 2021г. 12 час. 30 мин.
6. НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
7. Отбор проб произвел: лаборант хим./бак. анализа Жильцова О. Ю.
8. Дата и время доставки пробы в ЛПВ: 26 августа 2021г. 13 час. 30 мин.
9. Условия доставки: автотранспорт, термосумка
10. Цель исследований: контроль качества питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
11. Дата выдачи результата: 26 августа 2021г.

Результаты исследований

ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

внутрилабораторный номер химического отдела №3658

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Норматив по СанПиН (≤)	Результаты исследований	Погрешность измерений (±)	НД на методы исследований
1	Запах при 20 град. С	балл	2	0	-	ГОСТ Р 57164-2016 п5.8.1
2	Цветность	градус	20	4,1	1,2	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность (по каолину) λ=530нм	мг/дм ³	1,5	Менее 0,58	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Железо общее	мг/дм ³	0,3	0,16	0,04	ГОСТ 4011-72 метод 1

Фамилия и подпись ответственного за оформление протокола

И.В.Шитикова

Начальник ЛПВ

В.И.Шербакова



Результаты, представленные в Протоколе, распространяются только на образцы (пробы), подвергнутые испытаниям. Передача протокола или его копий третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения начальника ЛПВ и согласования с Заказчиком не допускается